



単位:mm

記号 呼径	D <sup>a)</sup>	D <sub>1</sub>	ねじ部 <sup>b)</sup>			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> <sup>c)</sup>	d <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	W	L
			呼び	谷の径 d <sub>1</sub>	ねじ山数 (25.4mm につき)						
13	24.0	30.5	Rp 1/2	20.955	14	17.0	14.0	26.0	34.0	4	51
20×13	33.0	34.5							36.0		60

記号 呼径	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	T	規格
13	9	45	17	55	4	社内規格
20×13	16	65	30	75		社内規格

注 a) Dの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 b) ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

注 c) l<sub>2</sub>の許容差は、±1mmとする。

図名

HITS 座付き給水栓用  
ソケット

東栄管機株式会社