



単位:mm

記号 呼径	D ^{a)}	D ₁	ねじ部 ^{b)}			l ₁	l ₂ ^{c)}	d ₂	D ₂	W	L
			呼び	谷の径 d ₁	ねじ山数 (25.4mm につき)						
13	24.0	30.5	Rp 1/2	20.955	14	17.0	14.0	26.0	34	4	50
20×13	33.0	34.5							36		60

記号 呼径	P ₁	P ₂	L ₁	L ₂	T	規格
13	13	45	25	55	4	社内規格
20×13	16	65	30	75		社内規格

注 a) Dの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 b) ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

注 c) l₂の許容差は、±1mmとする。

図名

HITS 横座付き給水栓用
ソケット

東栄管機株式会社