



単位:mm

記号 呼径	D ^{a)}	t ^{b)}	H ^{c)}	D ₁	ねじ部 ^{d)}			l ₁	l ₂ ^{e)}	d ₂	D ₂	W	H ₁ ^{f)}
					呼び	谷の径 d ₁	ねじ山数 (25.4mm につき)						
13	24.0	3.0	38.0	30.5	Rp 1/2	20.955	14	17	14	26	34	4	29
16×13	29.0	3.5	43.0										33
20×13	33.0		47.0										

記号 呼径	P ₁	P ₂	L ₁	L ₂	T	規 格
13	15	50	30	65	4	AS 21
16×13	18	55	33	70		AS 21
20×13	20	60	36	75		AS 21

注 a) Dの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 b) tの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 c) Hの許容差は、+5/-1mmとする。

注 d) ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

注 e) l₂の許容差は、±1mmとする。

注 f) H₁の許容差は、+5/-2mmとする。

図名 HITS 座付き給水栓用
エルボ

東栄管機株式会社