



単位:mm

呼径	記号	Z1	Z2	Z3	I1	I2	I3	L1	L2	L3	規格
200×100		128	52	176	110	110	50	238	162	226	社内規格
200×150		170	57	196			80	280	167	276	社内規格

- 備考 1. Z1, Z2及びZ3の許容差は、±3mmとする。  
 2. 流れ角度91° 10' の許容差は、±30' とする。  
 3. I1, I2, I3, L1, L2及びL3は、基準寸法を示す。

図名 VU LT 大口径寸法図  
(径違い)

東栄管機株式会社